

รายละเอียดโครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณชุมชนหลังวัดกลางพัฒนาราม หมู่ที่ 7

โครงการ เจาะบ่อบาดาลบริเวณชุมชนหลังวัดกลางพัฒนาราม หมู่ที่ 7

โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม บริเวณชุมชนหลังวัดกลาง บ้านตลาดเสาร์ ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 80 เมตร สามารถให้ปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. ประกอบติดตั้งท่อลงบ่อชนิดพีวีซีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ผนึกข้างบ่อ (SEAL) พร้อมเทคอนกรีตฐานบ่อ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2 เมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดและข้อกำหนดบ่อบาดาลและแบบรูปรายการเทศบาลตำบลทุ่งใสกำหนด แบบเลขที่ 8/2560 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 46 ข้อ 33)

หมายเหตุ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการขุดเจาะบ่อ 1 บ่อ กรณีไม่พบปริมาณน้ำตามที่กำหนดให้ผู้รับจ้าง เจาะบ่อใหม่อีก 1 บ่อ ในบริเวณและความลึกเดิม หากดำเนินการครบ 2 บ่อแล้ว ยังไม่ได้ปริมาณน้ำตามที่กำหนดผู้รับจ้างสามารถยกเลิกสัญญาได้